



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00036/23

Серия **RU** № **0359281**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, Г Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СПК Дрейвинг».

Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 23, офис 2. ОГРН: 1181690062762. Телефон: +78432781078, адрес электронной почты: drwing@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СПК Дрейвинг».

Место нахождения (адрес юридического лица): 420107, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Марселя Салимжанова, дом 23, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 420108, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Магистральная, дом 22.

ПРОДУКЦИЯ

Окна противопожарные глухие (без открывающихся элементов) типов согласно приложению на двух листах (бланки № № 0878328, 0878329), выпускаемые по ТУ 25.12.10-001-32209368-2022 «Окна противопожарные светопрозрачные с импостом и без импоста типов ОП-30 и ОП-60 из системы алюминиевых профилей СИАЛ КПТ74».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3349/С-23 от 10.03.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ043-044.23-01 от 20.02.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67).

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости - Е30. Условия хранения: по ГОСТ 15150 группа условий ОЖ4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня производства. Срок службы окон – не менее 10 лет. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00036/23 от 13.03.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2023

ПО 12.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Магид
(подпись)

Смолин
(подпись)



для
СЕРТИФИКАТА
М.П.

Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)

Смолин Павел Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00036/23

Серия **RU** № **0878328**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
7610 10 000 0	Окна противопожарные глухие (без открывающихся элементов):	ТУ 25.12.10-001-32209368-2022 «Окна противопожарные светопрозрачные с импостом и без импоста типов ОП-30 и ОП-60 из системы алюминиевых профилей СИАЛ КПТ74»
	типа ОП-30, без импоста, из алюминиевых профилей системы СИАЛ КПТ74 с глубиной сечения профиля не менее 74 мм (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ» СЕГАЛ), с заполнением полостей профиля гипсовыми плитами типа ГСП-А толщиной 9,5 мм (ГОСТ 32614-2012, ООО «Кнауф Гипс»), обработанных огнезащитным вспучивающимся составом марки «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89189728-2011, ООО «Инновационные технологии»); светопрозрачное заполнение – стекло многослойное противопожарное марки «DFG E30», толщиной не менее 9 мм (ТУ 23.12.12-045-32209368-2019, ООО «СПК Дрейвинг») в составе однокамерного стеклопакета СПО (4М1-20-9DFG E30) общей толщиной 33 мм (ГОСТ 24866-2014, ООО «СПК Дрейвинг»); типа ОП-30, без импоста, из алюминиевых профилей системы СИАЛ КПТ74 с глубиной сечения профиля не менее 74 мм (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ» СЕГАЛ), с заполнением полостей профиля гипсовыми плитами типа ГСП-А толщиной 9,5 мм (ГОСТ 32614-2012, ООО «Кнауф Гипс»), обработанных огнезащитным вспучивающимся составом марки «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89189728-2011, ООО «Инновационные технологии»); светопрозрачное заполнение – стекло многослойное противопожарное марки «DFG E30», толщиной не менее 9 мм (ТУ 23.12.12-045-32209368-2019, ООО «СПК Дрейвинг») в составе двухкамерного стеклопакета СПД (4М1-16-4М1-14-9DFG E30) общей толщиной 47 мм (ГОСТ 24866-2014, ООО «СПК Дрейвинг»);	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)Смолин Павел Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00036/23

Серия **RU** № **0878329**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
7610 10 000 0	Окна противопожарные глухие (без открывающихся элементов):	ТУ 25.12.10-001-32209368-2022 «Окна противопожарные светопрозрачные с импостом и без импоста типов ОП-30 и ОП-60 из системы алюминиевых профилей СИАЛ КПП74»
	типа ОП-30, с импостом, из алюминиевых профилей системы СИАЛ КПП74 с глубиной сечения профиля не менее 74 мм (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ» СЕГАЛ»), с заполнением полостей профиля гипсовыми плитами типа ГСП-А толщиной 9,5 мм (ГОСТ 32614-2012, ООО «Кнауф Гипс»), обработанных огнезащитным вспучивающимся составом марки «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89189728-2011, ООО «Инновационные технологии»); светопрозрачное заполнение – стекло многослойное противопожарное марки «DFG E30», толщиной не менее 9 мм (ТУ 23.12.12-045-32209368-2019, ООО «СПК Дрейвинг») в составе однокамерного стеклопакета СПО (4М1-20-9DFG E30) общей толщиной 33 мм (ГОСТ 24866-2014, ООО «СПК Дрейвинг»); типа ОП-30, с импостом, из алюминиевых профилей системы СИАЛ КПП74 с глубиной сечения профиля не менее 74 мм (ГОСТ 22233-2018, ООО «ЛПЗ» СЕГАЛ»), с заполнением полостей профиля гипсовыми плитами типа ГСП-А толщиной 9,5 мм (ГОСТ 32614-2012, ООО «Кнауф Гипс»), обработанных огнезащитным вспучивающимся составом марки «RE-FLAME» (ТУ 2316-215-89189728-2011, ООО «Инновационные технологии»); светопрозрачное заполнение – стекло многослойное противопожарное марки «DFG E30», толщиной не менее 9 мм (ТУ 23.12.12-045-32209368-2019, ООО «СПК Дрейвинг») в составе двухкамерного стеклопакета СПД (4М1-16-4М1-14-9DFG E30) общей толщиной 47 мм (ГОСТ 24866-2014, ООО «СПК Дрейвинг»).	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(Ф.И.О.)Смолин Павел Юрьевич
(Ф.И.О.)